

# Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
č. 200666/2021/35/023312008/EŠ

Názov budovy: **Administratívna budova**  
Ulica, číslo: **Kyjevské námestie 6**  
Obec: **Banská Bystrica**  
Okres: **Banská Bystrica**  
Účel spracovania: **Iný účel**

Parc. č.: **2087/10**

Katastrálne územie: **Radvaň**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

**3 - administratívna budova 100,0%**



Celková podlahová plocha v m<sup>2</sup>: **2385,93**

Rok kolaudácie budovy: **1984**

Posledná významná obnova: **2011**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

**B**

Potreba energie na prípravu teplej vody:

**B**

Potreba energie na chladenie a vetranie:

**A**

Potreba energie na osvetlenie:

**A**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: <b>3 - administratívna budova</b>	Celková potreba energie kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Primárna energia kWh/(m <sup>2</sup> .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	<b>65</b>	<b>51</b>
Vysoká energetická hospodárnosť		
<b>A0*/A0/A1/A</b>		<b>A1</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b>		
Energeticky nehospodárna		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R <sub>r</sub> :	47	90
Typická budova R <sub>s</sub> :	188	358

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m<sup>2</sup>.a)

Rok	2020	2019	2018	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	47	51	52	50,00

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m<sup>2</sup>.a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

**Emisie CO<sub>2</sub> v kg/(m<sup>2</sup>.a)**

**4,61**



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Vzhľadom na realizované zateplenie nie sú navrhnuté

Strecha: Vzhľadom na realizované zateplenie nie sú navrhnuté

Podlaha: Nie sú reálne

Otvorové konštrukcie: Vzhľadom na ekonomickú návratnosť nie sú navrhnuté

Vykurovanie: Nie sú navrhnuté úpravy.

Príprava teplej vody: Nie sú navrhnuté úpravy.

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie: Nie sú navrhnuté úpravy.

Obnoviteľné zdroje energie: Fotovoltaické panely

Iné:

Predchádzajúci certifikát č. **11761/2011/32/023312008/EC**

Dátum vyhotovenia: **29. 7. 2021**

Platnosť najviac do: **29. 7. 2031**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **prof. Ing. Jozef Štefko CSc.**

Obchodné meno a sídlo: **Domec, s.r.o., Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: 45396523

DIČ: 2023008185

Kontakt: **0903188882, dodo.stefko@gmail.com**

